

Międzygminny Związek
Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
wpł. 03 LIP. 2017
Nr


Wodzisław Śl. 03.07.2017

**Zarząd Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji
ul. Marklowicka 15
44 – 300 WODZISŁAW ŚL.**

TO/.....³⁹¹²...../2017

Dotyczy: **Jakości wody – II kwartał 2017 r.**

Na podstawie par. 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 20.05.2011 r. przesyłamy zbiorcze zestawienia parametrów jakości wody dostarczanej naszym odbiorcom. Zestawienia te potwierdzają zgodność jakości dostarczanej wody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 **Sprawę prowadzi:**
Michalina Sobik
tel. 32 455 60 43 wew. 223
723 411 000


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Katarzyna Machowska-Bujak

Do wiadomości:
1 x adresat + 1 zał.
1 x TO + 1 zał. a/a

ldz 173/17

Dane za II kwartał 2017 r.

Parametr	Jednostka	Dopuszczalna wartość	Wartość średnia
Barwa	mgPT/l	15	5,4
Mętność	NTU	1	0,3
Liczba progowa smaku		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z0
Liczba progowa zapachu		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z1R
Odczyn	pH	6,5-9,5	7,3
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	2500	203
Amoniak	mgNH ₄ /l	0,5	<0,02
Glin	mgAl/l	200	8
Żelazo ogólne	mgFe/l	200	104
Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	0
Bakterie grupy coli	j.t.k./100ml	0	0
Clostridium perfringens	j.t.k./100ml	0	0

KIEROWNIK DZIAŁU
Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium

mgr inż. Michałina Sobik
03.07.2017